Skarpnes Dokumentasjon

Oppdragsrapport

Bestemmelse av friksjons-koeffisienter på betongtakstein

Oppdragsgiver
Skarpnes AS
Oppdragsgivers adresse
Østerhusmoen 4879 GRIMSTAD
Oppdragsgivers referanse
Rolf Reiersølmoen

Hovedkontor
Forskningsveien 3b
Postboks 123 Blindern
0314 OSLO
Telefon 22 96 55 55
Telefaks 22 69 94 38

Avdelingskontor
Høgskoleringen 7b
7491 TRONDHEIM
Telefon 73 59 33 90
Telefaks 73 59 33 80

E-mail firmapost@byggforsk.no
Internett www.byggforsk.no
Foretaksnr. NO 943 813 361 MVA

Prosjektnr./arkivnr.	Dato	Rev.dato	Antall sider	Antall vedlegg	Gradering	Forfatter(e)
O 20254-2	09.09.2005		1		Lukket	Noralf Bakken

Prosjektleder	Sign.	Ansvarlig linjeleder	Sign.	Kvalitetssikrer	Sign.
Noralf Bakken		Berit Time		Knut Noreng	

Utdrag av rapport O-20254-1

Kort sammendrag

Innledning
Norges byggforskningsinstitutt (NBI) har på oppdrag fra Skarpnes AS, gjennomført friksjonsmålinger med snø på ru betongtakstein. Denne en-siders rapporten er utdrag av hovedrapport O-20254-1 og gir resultat av prøvingen for Skarpnes ru dobbeltkrum betongtakstein.

Prøvemetoder
Friksjonskoeffisient er bestemt etter foreløpig NBI metode XX datert 26.07.2004, *Metode for måling av friksjon mellom snø og taktekking*.

Resultat av prøvingen
Laboratorieforsøk av Skarpnes ru betongtakstein har vist at minste rasvinkel kan økes fra 27 ° til 35°.

Byggverkets adresse			Byggeår
	Metode	Emneord TAK, TAKTEKKING, FRIKSJON	Filnavn O20254-2 Rapport Skarpnes AS GD

Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten NBIs spesielle godkjennelse.
Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder NBI seg retten til å godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.

BYGGFORSK
Norges byggforskningsinstitutt

SKARPNES Vakre tak - år etter år

Østerhus • 4879 Grimstad
Telefon 37 25 88 00 • Fax 37 25 88 01 • www.skarpnes.com